


第1 実証実験棟 2015年1月分発電量



2015年1月1日～1月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW




■ 発電量 (kWh) — 1月実績平均値 — メーカー予想値 — パルハウス研究予想値

実証実験棟 2015年1月発電量累計 実績値



2015年1月1日～1月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



第1 実証実験棟 2015年1月分発電量

2015年1月1日～1月31日 建築場所：徳島県阿南市
 Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
1月実績値 ■	1712.8	-	59,194
メーカー予想値 ■	1541.90	11.08%	53,288
パルハウス研究予想値 ■	1315.50	30.20%	45,464

売電金額について

売買金額は34.56円/kWh (2014年度売買単価) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。