


# 第1 実証実験棟 2015年12月分発電量



2015年12月1日～12月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW




■ 発電量 (kWh)    — 12月実績平均値    — メーカー予想値    — パルハウス研究予想値

# 実証実験棟 2015年12月発電量累計 実績値



2015年12月1日～12月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



■ パルハウス研究予想値 ■ メーカー予想値 ■ 発電量 (kWh)

## 第1 実証実験棟 2015年12月分発電量

2015年12月1日～12月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
12月実績値 ■	1748.8	-	50,995
メーカー予想値 ■	1428.17	22.45%	41,645
パルハウス研究予想値 ■	1218.65	43.50%	35,536

売電金額について

売買金額は29.16円/kWh (2015年度売買単価・平成27年7月1日～・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、

くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。