


第1 実証実験棟 2016年4月分発電量

2016年4月1日～4月30日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



■ 発電量 (kWh)
 — 4月実績平均値
 — メーカー予想値
 — パルハウス研究予想値


実証実験棟 2016年4月発電量累計 実績値




2016年4月1日～4月30日

建築場所：徳島県阿南市

めぐみ  の家




Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



 パルハウス研究予想値  発電量 (kWh)  メーカー予想値

第1 実証実験棟 2016年4月分発電量

2016年4月1日～4月30日 建築場所：徳島県阿南市
Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
4月実績値 	2123.8	-	55,049
メーカー予想値 	2178.60	-2.52%	56,469
パルハウス研究予想値 	1858.80	14.26%	48,180

売電金額について

売買金額は25.92円/kWh (2016年度売買単価・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、

くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。