


# 第1 実証実験棟 2016年5月分発電量



2016年5月1日～5月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW




■ 発電量 (kWh)    — 5月実績平均値    — メーカー予想値    — パルハウス研究予想値

# 実証実験棟 2016年5月発電量累計 実績値



2016年5月1日～5月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



■ パルハウス研究予想値 ■ 発電量 (kWh) ■ メーカー予想値

## 第1 実証実験棟 2016年5月分発電量

2016年5月1日～5月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
5月実績値 ■	2345.4	-	60,793
メーカー予想値 ■	2414.90	-2.88%	62,594
パルハウス研究予想値 ■	2060.57	13.82%	53,410

売電金額について

売買金額は25.92円/kWh (2016年度売買単価・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、

くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。