


# 第1 実証実験棟 2016年12月分発電量

めぐみ  の家

2016年12月1日～12月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



■ 発電量 (kWh)    — 12月実績平均値    — メーカー予想値    — パルハウス研究予想値


# 実証実験棟 2016年12月発電量累計 実績値

2016年12月1日～12月31日

建築場所：徳島県阿南市

めぐみ  の家




Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



## 第1 実証実験棟 2016年12月分発電量

2016年12月1日～12月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
12月実績値 	1581.6	-	40,995
メーカー予想値 	1428.17	10.74%	37,018
パルハウス研究予想値 	1218.61	29.79%	31,586

売電金額について

売買金額は25.92円/kWh (2016年度売買単価・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、

くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。