


第1 実証実験棟 2017年3月分発電量

めぐみ  の家

2017年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



■ 発電量 (kWh) — 3月実績平均値 — メーカー予想値 — パルハウス研究予想値


実証実験棟 2017年3月発電量累計 実績値




2017年3月1日～3月31日

建築場所：徳島県阿南市

めぐみ  の家

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW






 パルハウス研究予想値  メーカー予想値  発電量 (kWh)

第1 実証実験棟 2017年3月分発電量

2017年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
3月実績値 	2279.8	-	59,092
メーカー予想値 	2060.57	10.64%	53,410
パルハウス研究予想値 	1758.32	29.66%	45,576

売電金額について

売買金額は25.92円/kWh (2016年度売買単価・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、

くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。