


# 第1 実証実験棟 2019年3月分発電量

めぐみ  の家

2019年3月1日～3月31日

建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW



■ 発電量 (kWh)    — 3月実績平均値    — メーカー予想値    — パルハウス研究予想値


# 実証実験棟 2019年3月発電量累計 実績値




2019年3月1日～3月31日

建築場所：徳島県阿南市

めぐみ  の家

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW






 パルハウス研究予想値  メーカー予想値  発電量 (kWh)

## 第1 実証実験棟 2019年3月分発電量

2019年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

| 名称   | 発電量 (kWh) | 実績値と予想値の比較 | 売電金額   |
|--|-----------|------------|--------|
| 3月実績値         | 2341.7    | -          | 45,523 |
| メーカー予想値     | 2060.57   | 13.64%     | 40,057 |
| パルハウス研究予想値  | 1758.32   | 33.18%     | 34,182 |

売電金額について

売買金額は19.44円/kWh (2018年度売買単価・8%消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、

くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。